

SPCYFIKACJA
Naprawa mieszadeł

1. Naprawa niesprawnego mieszadła GRUNDFOS AFG 22.130.78..EXS.A.A poprzez wymianę:
 - Przekładnia step 1 95065494
 - Przekładnia step 2 95038554
 - Łożysko silnika 95065458
 - Zestaw oringów 95065480
 - Uszczelnienie mech. 95065462
 - Uszczelnienie śmigła 95037374
 - Łożyska przekładni 95065459
 - Naprawa mieszadła z wymianą podzespołów – 1 szt;
 - Transport, robocizna, regeneracja powłoki – 1 szt;
2. Naprawa niesprawnego mieszadła GRUNDFOS AFG 40-230.34.EX5.1.A.A poprzez wymianę:
 - Przekładnia step 1 95038581
 - Przekładnia step 2 95038584
 - Łożysko silnika 95065458
 - Zestaw oringów 95065483
 - Uszczelnienie mech. 95065474
 - Uszczelnienie śmigła 95037375
 - Łożyska przekładni 95065467
 - Naprawa mieszadła z wymianą podzespołów – 1 szt;
 - Transport, robocizna, regeneracja powłoki – 1 szt

Wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia do naprawy tego typu urządzeń.

Wykonawca dokona naprawy urządzeń przy zastosowaniu oryginalnych części zamiennych firmy Grundfos.

Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na wymienione podzespoły.